

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

● نموذج استلام اعمال الحفر والترحيل

الدمك

البنء	مطابق الجودة	مقبول	مرفوض غير مطابق الجودة
1	تسليم اختبار التربة للجهة	( ) الكتروني	( ) لم يتم التسليم
2	الدمك	كل 50 سم	أكثر من 50 سم
3	وزن الرصاصة للدمك	فوق 15 طن	( ) أقل من 10 طن
4	موية على التربة	مرة قبل ومرة بعد الدمك لكل طبقة	مرة قبل الدمك لكل طبقة
5	اختبار نقاط الدمك بروكتور لكل طبقة	%101+	%95+
6	عدد نقاط الاختبار لكل طبقة	كل دائرة نصف قطرها مترين	كل دائرة نصف قطرها 3-5 متر
7	التسوية النهائية	تمت	لم تتم

البنء	مطابق الجودة	مقبول	مرفوض غير مطابق الجودة
1	دفان القواعد والاساسات	صبيز كسارة	رمل احمر - دفان اخر
2	دفان العيد واعلى المواصير	رمل احمر	صبيز
3	دفان اسفل البلاطات والحمام	زيرو 1	رمل أحمر

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :