

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

● نموذج استلام اعمال تسوير شينكو

البنء	مطابق الجودة	مقبول	مرفوض غير مطابق الجودة
1	قواعد السور	خرسانة	خرسانة مدفون (بورء)
2	موقع تثبيت القواعد	الرصيف	الشارع - داخل الارض
3	ارتفاع بداية الشينكو عن الارض	50 سم	أقل من 20 وأكثر من 50 سم
4	ارتفاع السور (العامود)	2.5 متر	أقل من 1.5 وأكثر من 2.5
5	المسافة بين العواميد	3-5 متر	أكثر من 5 متر
6	عرض العامود	8-10 سم	أقل من 8 سم
8	المسافة بين الدعامات 45	كل ثلاث أعمدة	أكثر من ثلاث أعمدة
9	اتجاه الدعامات	الداخل	للخارج
10	عرض الدعامات	5 سم	أقل من 5 سم
11	الشينكو	نظيف	مستعمل
12	تركيب الشينكو	ألواح منفصلة	متصل
13	المسافة بين ألواح الشينكو	10 سم	أكثر من 30 سم

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :